

LEGENDA

CDZ01-INT

UNITA' INTERNA DI CONDIZIONAMENTO
altezza di montaggio 2.50m

CDZ01-EXT

UNITA' ESTERNA DI CONDIZIONAMENTO
altezza di montaggio 3.00m


✕

CASSETTA DI DERIVAZIONE CON COPERCHIO BASSO E VITI A 1/4
DI GIRO-IP55-DIMENSIONI INTERNE 100X100X50 - PARETI
CON PASSACAVI - GRIGIO RAL 7035

⊗

VENTILATORE DI ESTRAZIONE DELL'ARIA DI
TIPO ASSIALE PER INSTALLAZIONE A
PARETE DEL LOCALE
PER CONTROLLO CONCENTRAZIONE H2
portata nominale =100 m3/h

○ Locale ACC;
○ N. 2 Condizionatori 13000 BTU
○ Locale Centralina;
○ N. 1 Condizionatori 16000 BTU




Ferrovie Appulo Lucane

LINEA FERROVIARIA AVIGLIANO L. - GRAVINA

PROGETTAZIONE DEFINITIVA PER POTENZIAMENTO
TECNOLOGICO IN ACC-M/CTC-M DELLE LINEE
AVIGLIANO C. - POTENZA INF. SCALO
AVIGLIANO L. - GRAVINA

PROGETTO DEFINITIVO

COMMITTENTE:
FERROVIE APPULO LUCANE

PROGETTISTA:

INGEGNERIA E SERVIZI PER SISTEMI FERROVIARI
Il Direttore Tecnico
Ing. Domenico Valente

Titolo Elaborato:

CONDIZIONAMENTO
AVIGLIANO LUCANIA - LAYOUT DISPOSITIVI HVAC -
TRATTA AVIGLIANO CITTA' - GENZANO

Tavola: 1/1

Codice BAS-HVAC-01-E-0

Data: Giugno 2022

Scala: N.A.

REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
A	Giugno 2022	Prima Emissione	F.Taricciotti	F.Rau	D. Valente